

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
21.09.2018	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и противозидемиологическому режиму, к организации общественного питания, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.	Выявлены нарушения: В столовой не подведена горячая вода к раковинам для мытья рук. Помещения мед.корпуса и спальн.корпусов не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения. Нет записей о факте мед.наблюдения в течение 7 дней.	Выявленные нарушения полностью устранены
02.11.2018	Главное управление МЧС России по Брянской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Брянскому району иг. Сельцо	Исполнение требований Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановления правительства от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"	Выявлены нарушения: Нет эл. фонарей, отсутствие свет.указателя, высота зап.выходов менее 1,9м, огнетушители размещены на высоте более 1,5м, не разработана декларация пож.безопасности. и т.д.	Выявленные нарушения полностью устранены